

Kiwa GmbH, Gutenbergstr. 29, 48268 Greven
TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten
DEUTSCHLAND

Kiwa GmbH
Gutenbergstr. 29
48268 Greven

T: +49 (0) 2571 9872 – 0
F: +49 (0) 2571 9872 – 98
E: DE.info.kiwagreven@kiwa.com

www.kiwa.com/de

Prüfzeugnis

als Anlage zu den genannten Prüfberichten

Systemkomponente: **TECEdrainpoint S WAD**
Punktablauf mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette

Prüfung: Wasserdichtheit im Einbauzustand zwischen Punktablauf,
Dichtmanschette und Verbundabdichtung in Anlehnung an:
PG-AIV-F:2018-03 mit 20 cm Wassersäule über 28 Tage

Details zu den Prüfungen und entsprechend angewandter Parameter sind den genannten Prüfberichten zu entnehmen.

Prüfbericht-Nr.: 2.1/29183/163.0.1-2020, 2.1/29183/164.0.1-2020

| |
|---|
| Ergebnis |
| Die Systemkomponente TECEdrainpoint S WAD ist in Kombination mit folgenden Komponenten wasserdicht: |
| Flüssigabdichtung |
| Sopro DSF 423 2-k Schönox 2k DS Rapid Sopro DSF 523 1-k |

Weder die genannten Prüfberichte noch dieses Prüfzeugnis, ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für den bauaufsichtlich geregelten Bereich.

Greven, 13.05.2024



i.V. Matthias Käsekamp, B. Eng.
(Leiter der Prüfstelle)

