

Kiwa GmbH, Gutenbergstr. 29, 48268 Greven
 TECE GmbH
 Hollefeldstraße 57
 48282 Emsdetten
 DEUTSCHLAND

Kiwa GmbH
 Gutenbergstr. 29
 48268 Greven

T: +49 (0) 2571 9872 – 0
 F: +49 (0) 2571 9872 – 98
 E: DE.info.kiwagreven@kiwa.com

www.kiwa.com/de

Prüfzeugnis

als Anlage zu den genannten Prüfberichten

Systemkomponente: **TECEdrainprofile mit Seal System Dichtmanschette**
 Ablauf mit Dichtmanschette, beidseitig vlieskaschiert

Prüfung: Wasserdichtheit im Einbauzustand zwischen Ablauf,
 Dichtmanschette und Verbundabdichtung in Anlehnung an:
 PG-AIV-F:2014-05, PG-AIV-B:2014-05 mit 20 cm Wassersäule über 28 Tage

Details zu den Prüfungen und entsprechend angewandter Parameter sind den genannten Prüfberichten zu entnehmen.

Prüfbericht-Nr.: 2.1/29183/0720.0.1-2017

Ergebnis	
Die Systemkomponente TECEdrainprofile mit Seal System Dichtmanschette ist in Kombination mit folgenden Komponenten wasserdicht :	
Flüssigabdichtung	Bahnabdichtung
Codex NC 210 CERESIT CR 72 Schönox 2K DS Rapid weber.tec 824 Rywalit DS 99 X Murexin Maximo PSM 1K Aquafine RS 300 Sopro DSF 523 Sopro TDS 823 Sopro DSF 623 Kiesel Servoflex DMS 1K – schnell Kiesel Servoflex DMS 1K – Plus PCI Seccoral 2K Rapid	PCI Pecilastic W Bahnverklebung: PCI Flexmörtel S1 Rapid Detailkleber: PCI Secoral 2K Rapid
	Schlüter Kerdi Bahnverklebung: PCI Flexmörtel S1 Rapid Detailkleber: Kerdi Coll-L, Kerdi Coll-A 1:1
	Sopro AEB 640 Bahnverklebung: Sopro's No. 1 Flexkleber Detailkleber: Racofix MKS 819

Weder die genannten Prüfberichte noch dieses Prüfzeugnis, ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für den bauaufsichtlich geregelten Bereich.

Greven, 13.05.2024



i.V. Matthias Käsekamp, B. Eng.
 (Leiter der Prüfstelle)

