

Kiwa GmbH, Gutenbergstr. 29, 48268 Greven
 TECE GmbH
 Hollefeldstraße 57
 48282 Emsdetten
 DEUTSCHLAND

Kiwa GmbH
 Gutenbergstr. 29
 48268 Greven

T: +49 (0) 2571 9872 – 0
 F: +49 (0) 2571 9872 – 98
 E: DE.info.kiwagreven@kiwa.com

www.kiwa.com/de

Prüfzeugnis

als Anlage zu den genannten Prüfberichten

Systemkomponente: **TECEdrainline**
 Edelstahlduschrinne (inkl. schwarz/ weiß)

Seal System Dichtband
 selbstklebendes, einseitig vlieskaschiertes Dichtband

Prüfung: Wasserdichtheit im Einbauzustand zwischen Edelstahlduschrinne,
 Dichtmanschette und Verbundabdichtung in Anlehnung an:
 PG-AIV-F:2010-06, PG-AIV-B:2006-06, PG-AIV-B:2018-03
 mit 20 cm Wassersäule über 28 Tage

Details zu den Prüfungen und entsprechend angewandter Parameter sind den genannten Prüfberichten zu entnehmen.

Ergebnis	
Die Systemkomponente TECEdrainline mit Seal System Dichtband ist in Kombination mit folgenden Komponenten wasserdicht :	
Prüfbericht	(Verbund-) Abdichtung
2.1/29183/1302.0.1-2011	ARDAL Ardalon® 1K plus
2.1/29183/1360.0.1-2011	ARDAL Flexdicht®
2.1/29183/1306.0.1-2011	ARDEX 8+9
2.1/29183/1362.0.1-2011	ARDEX S1 K
2.1/29183/1364.0.1-2011	BOTACT® DF9
2.1/29183/1611.0.1-2011	FERMACELL Flüssigfolie
2.1/29183/1312.0.1-2011	CERESIT CL 50
2.1/29183/1366.0.1-2011	CERESIT CL 51
2.1/29183/1314.0.1-2011	CERESIT CR 72
2.1/29183/1370.0.1-2011	Kemperol® 022
2.1/29183/1368.0.1-2011	Okamul DF
2.1/29183/1318.0.1-2011	Servoflex DMS 1K – Schnell SuperTec
2.1/29183/1316.0.1-2011	Servoflex DMS 1K
2.1/29183/1372.0.1-2011	Mapegum WPS
2.1/29183/1320.0.1-2011	Mapelastic
2.1/29183/1322.0.1-2011	Monolastic Ultra
2.1/29183/1324.0.1-2011	OTTOFLEX Dichtungsschlämme
2.1/29183/1374.0.1-2011	OTTOFLEX Flüssigfolie
2.1/29183/1376.0.1-2011	PCI Lastogum
2.1/29183/1394.0.1-2011	Bahnabdichtung: PCI Pecilastic W
	Bahnverklebung: PCI Flexmörtel
	Dichtschlämme: PCI Seccoral 2K
2.1/29183/1326.0.1-2011	PCI Seccoral 1K
2.1/29183/1378.0.1-2011	1220 FLEX DICHTFOLIE
2.1/29183/1330.0.1-2011	1240 Flex Dichtschlämme



2.1/29183/1332.0.1-2011	1280 Flex 2-KDichtschlämme
2.1/29183/1336.0.1-2011	Rywalit DS 01 X
2.1/29183/1334.0.1-2011	Rywalit DS 99 X
2.1/29183/1380.0.1-2011	Rywalit Lastodicht
2.1/29183/1384.0.1-2011	SAKRET Flexible Dichtschlämme FDS
2.1/29183/1344.0.1-2011	AQUAFIN® 1-k-FLEX
2.1/29183/0408.0.1-2012	AQUAFIN® -2K
2.1/29183/1350.0.1-2011	AQUAFIN® -2K/M
2.1/29183/1346.0.1-2011	AQUAFIN® -RS300
2.1/29183/1386.0.1-2011	SANIFLEX
2.1/29183/1607.0.1-2011	SCHÖNOX 2K-DS Rapid
2.1/29183/1609.0.1-2011	SCHÖNIX HA
2.1/29183/1340.0.1-2011	weber.tec Superflex D 2
2.1/29183/1382.0.1-2011	weber.tec 822
2.1/29183/1338.0.1-2011	weber.tec 824
2.1/29183/1394.0.1-2011	Bahnabdichtung: Sopro AEB 640
	Bahnverklebung: Sopro's No. 1 Flexkleber
	Dichtschlämme: Sopro TDS 823
2.1/29183/1388.0.1-2011	Sopro FDF FlächenDicht flexibel
2.1/29183/0816.0.1-2023	Sopro TDS 823 Turbo Dichtschlämme 2-K

Weder die genannten Prüfberichte noch dieses Prüfzeugnis, ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für den bauaufsichtlich geregelten Bereich.

Greven, 13.05.2024



i.V. Matthias Käsekamp, B. Eng.
(Leiter der Prüfstelle)