

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY



10393
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00307-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **23 вересня 2024 до 22 вересня 2025**
Term of validity is from

Продукція
Production Система труб багат шарових типу М виду PE-RT/Al/PE-RT та фітінгів з латуні і поліфенілсульфону (PPSU) для з'єднань із цими трубами номінальним зовнішнім діаметром dn=16 мм при будівництві опалення підлоги (поверхні) з максимально робочим тиском 6 бар під торгівельною маркою "TECEfloor" **3917, 7412, 8481**
код УКТ ЗЕД

Відповідає вимогам
Comply with the requirements до стійкості труб та з'єднань труб з фітінгами, що визначають придатність системи до використання згідно п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.7 ДСТУ Б EN ISO 21003-5:2011 (EN ISO 21003-5:2008, IDT) "Системи трубопроводів з багат шарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 5. Придатність системи до використання за призначенням"

Виробник (и)
Producer (s) Адреса виробництва труб: „Multilayer Pipe Company Sp. z o.o.", ul. Energetykov 59, Pecz, PL-57-100 Strzelin, Poland (Польща) адреса виробництва: „TECE GmbH", Hollefeldstrase 57, D-48282, Emsdetten, Germany (Німеччина)

Сертифікат видано
Certificate is issued on ТОВ "ТЕСЕ УКРАЇНА", 03195, Україна, м. Київ, вул. Степана Рудницького, 3/7, оф. 7, код ЄДРПОУ 35575461 (Доручення "TECE GmbH", Німеччина від 22.07.2015р.)

Додаткова інформація
Additional information Система труб багат шарових типу М виду PE-RT/Al/PE-RT та фітінгів з латуні і поліфенілсульфону (PPSU) для з'єднань із цими трубами номінальним зовнішнім діаметром dn=16 мм при будівництві опалення підлоги (поверхні) з максимально робочим тиском 6 бар під торгівельною маркою "TECEfloor", що виготовляється серійно з 23 вересня 2024 до 22 вересня 2025 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, атестат акредитації 10393 чинний до 14.03.2026 тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколу випробувань № 1510/4 від 30.07.2024 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
On the grounds of 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334 від 24 жовтня 2023, висновку за аналізом документації № 406/1-Б/СА від 05 червня 2024

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
434784 М.П. Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77