

TECE vattentät lucka

Innehavare/Utfärdat för

APEX International AB

Skallebackavägen 12 C, 302 41 Halmstad, Sverige

Produktbeskrivning

TECE vattentät lucka. Luckan med tillhörande ram är tillverkad i aluminium. Luckan skruvas fast mot ramen och görs vattentät med hjälp av en EPDM list. Luckan finns i följande storlekar på ramen 390x450, 550x580, 550x570, 800x580, 800x740, 950x740 (bredd x höjd) mm. Ramen är försedd med Apex Seal Solution manschett för anslutning till våtrumets tätskiktssystem.

Avsedd användning

TECE vattentät lucka används för att skapa en vattentät serviceöppning i våtutrymmen. Anslutande tätskiktssystem ska omfattas av CE märkning.

Foliebaserade tätskiktssystem

Adda:	Adda system F
Alfix:	Alfix foliesystem
Ardex:	Ardex Tricom 7+8
Bostik:	Bostik Pro VTvF-X, Bostik VTvF Universal
CC Höganäs:	CC Höganäs G12-3b/V12-3b
Centro:	Centro CE TM# System
FF Kakel:	FF Kakel foliesystem
GK Hero:	GKH F-System
Kerakoll:	Kerablock TEX 750
Kiilto:	KeraSafe+
LIP:	LIP Foliesystem 27
Litex:	Litex membranduksystem
Mapei:	Mapeguard WP 90, WP 140 WP200
Mira:	Mira Vapourmat
PCI:	PCI VG2014 Foliesystem
Schönox:	Schönox WSF
Sika:	SikaCeram folie
Sopro:	Sopro AEB 815
Weber:	Weber TEC Foliesystem

Handelsnamn

TECE vattentät lucka



Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR).

Vattentäta skikt	6:5331
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar	6:5334, 6:9532
Vattenutsatta invändiga golv och väggar	6:9531

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar med referens 2024:1.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Control plan – Apex Seal Solution, daterad 2023-12-18, Control plan, daterad 2024-06-25.

Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

APEX International AB, Skallebackavägen 12 C, Halmstad, tillverkningsenhet 1A och tillverkningsenhet 3A.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	APEX International AB
Produktens handelsnamn	Seal Solution
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C901011
Boverkets inregistrerade varumärke	✚
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport P108349, P107429, P107429-3, 2F017725, O100106-116738, O100106-127914, P110553, O100106-196999, O100106-1190470, O100115-1219690 och O100115-1221455 från RISE.

Bedömningsrapport 1228300 från RISE.

Rapport 2020:00240 från Sintef.

Kommentarer

Tester för att verifiera tätskiktsanslutning har utförts enligt EAD 030436-00-0503. Luckans täthet till ramen har verifierats enligt SP metod 5676.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-06-24.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin', followed by a long horizontal stroke.

Martin Tillander