



## TYPGODKÄNNANDE 1177 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: TECE Sverige AB

Firmagatan 5-7, 213 76 Malmö

Tel: +46 (0)10-2008140

E-post: [info@tece.se](mailto:info@tece.se)

Hemsida: [www.tece.se](http://www.tece.se)

### Prefabricerade installationsmoduler för vägghängda WC-skålar

#### Produktbeskrivning

Modul för spolcistern utrustad med ett integrerat tätskikt benämnt Safetybag.

Cisternen erbjudert två justerbara spolningsvolym: 3 liter för delspolning och 6 liter för helspolning. Produkten med Safety Bag är godkänd för installation utan tätskikt i väggen bakom cisternen och kan utrustas med automatisk avstängning av vattenflödet till spolcisternen vid eventuellt läckage.

Monteringsramen finns tillgänglig i tre olika höjder: 112, 820 och 980 mm.

#### Avsedd användning

Spolcisternsmodul för vägghängd WC, avsedd för dold installation i vägg, med specifika krav på läckageindikering.

#### Omfattning

TECEprofil wc-inbyggnadsfixtur med Safetybag.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om ”3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö”, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Vattentäta skikt	6:5331
Återströming	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 2:a stycket samt allmänt råd efter 2:a stycket.
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar	6:5334, 6:9532

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningdaum eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

TECE Sverige AB

TECEprofil med Safetybag (RSK nr.)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

-



Kiwa Certification AB

1913

TG 1177

Kiwa Nederland B.V.



CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Tillverkningsställe(n):**

TECE Sp. z o.o., Strzelin, Polen.

**Kontroll**

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Nederland B.V.** Kontrollavtal nr.: **140403048, revision 1**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandet giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt godkänd kontrollanvisning och att produkterna årligen uppfyller kraven i detta godkännande. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) med en kopia av rapporten om fortlöpande övervakningskontroll, utförd av det ackrediterade kontrollorganet.

**Tillhörande handlingar**

TECEprofil wc-inbyggnadsfixtur – monteringsanvisning (utgåva: PR230 387 00 c, daterad 2022-05-19)

**Bedömningsunderlag**

Provningsrapport nr. 3B040909, 3B040912 och 3B040928 – från SINTEF Byggforsk.

Bedömningsrapport 1177-02, daterad 2025-03-13 av Kiwa Certification AB.

**Kommentarer**

- TECEprofil Safetybag (RSK nr. 8000223, 8000225, 8000226) har verifierats genom provning enligt ETAG 022 Annex F, med avseende på vattentätethet.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2025-03-27

Gällande version: 1177-02

Giltigt till: 2030-03-26



**Fredrik Sandberg**

Affärschef, Bygg & Energi

Kiwa Certification AB